


P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-16-11-07-01

- Produkt:** 3S-Fichte-Massivholzplatte
EPH-Code: 1307/1+2
Dicke: 27 mm
Produktionsdatum: September 2016
- Firma:** Gebrüder Heißeher Holzverarbeitung GmbH
Schwerblmühle 4
D-86984 Prem/Obb.
- Auftrag:** Bestimmung der Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode
DIN EN 717-1
- Prüfmethodik:** Prüfkammer-Methode DIN EN 717-1
chemische Analyse Formaldehyd: Acetyl-Aceton-Verfahren
- Prüfbericht:** Prüfbericht 2303581/3-2016 vom 07.11.2016
- Prüfergebnis:** Die Formaldehydabgabe des untersuchten Probenmaterials beträgt
0,01 ppm (0,01 mg HCHO/m³).
Die untersuchte Probe hält hinsichtlich der Formaldehydabgabe neben
den Grenzwert der ChemVerbotsV (0,1 ppm) auch den Grenzwert der
QDF-Richtlinie A-01 (10-2013) von 0,03 ppm ein und erfüllt nach DIN
EN 13986 die Anforderungen an die Formaldehydklasse E1.

Dresden, 07.11.2016


Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter